

Dátum: 13-05-2019

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Prílohy:	Dátum: 26.4.19	Vybavuje:	P. Štefaniak
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:	Mesto Košice Stavebný úrad Košice - Juh Smetanova 4 040 01 Košice	
Prílohy/lišty:	Vybavuje:		

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo
01/DilvR/2019/Ba

Vybavuje/linka
Ing. Bačko/ 0918 962 302

Košice
24.04.2019

Vec : Oznámenie bezprostrednej hrozby havárie plynárenských zariadení

SPP-distribúcia, a. s., týmto v zmysle ustanovení § 127a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Vám **oznamujeme** ako držiteľ povolenia č. 1006P0070 na podnikanie v plynárenstve v rozsahu distribúcia plynu vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a zabezpečenie prevádzkovania distribučnej siete **bezprostrednú hrozbu havárie plynárenského zariadenia**.

Zároveň uvádzame, že v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike SPP-distribúcia, a. s. ako držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, pričom podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. c) pri poruche, údržbe alebo havárii na plynárenských zariadeniach nie je SPP-distribúcia, a. s. povinná túto skutočnosť vopred oznámiť vlastníkom.

Na plynovode boli počas odstraňovania vád izolácie, zistených vonkajšou inšpekciou, lokalizované nevyhovujúce zvarové spoje, ktoré ohrozujú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku distribučnej siete. Hlavným problémom je priame ohrozenie okolia na zdraví a živote obyvateľstva ako aj škody spôsobené na majetku v prípade vzniku nežiaducej udalosti.

V prípade otázok kontaktujte Ing. Jozef Bačka na tel. čísle: 0918 962 302

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

S pozdravom

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
IČO:35910739
- 532

Ing. Richard Neklapil
vedúci útvaru investícií východ

Prílohy : Protokol o vyhlásení havarijného projektu
Situácia širších vzťahov

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

**Zápis
zo zasadnutia Lokálnej havarijnej komisie Košice**

Zasadnutie havarijnej komisie bolo uskutočnené v zmysle organizačnej normy D.R.08.10.06 „Havarijný plán SPP – distribúcia, a.s.“ bodu 4 a Prílohy č.4 „Štatút lokálnej havarijnej komisie SPP distribúcia, a.s.“

Havarijná komisia bola zvolaná na základe pokynu predsedu LHK Košice Ing. Rastislava Kudríka

Zasadnutie havarijnej komisie bolo zvolané za účelom:

Zabezpečenia prevádzkovania VTL DN 500 PN40 UT Haniska – Drienovská Nová Ves
Miesto havarijného stavu: Košice – Krásna nad Hornádom

Charakteristika udalosti:

Predkladaný VTL plynovod je v prevádzke od roku 1966. V tomto období bol situovaný na okraji mestskej časti Košice – Krásna nad Hornádom a nezasahoval do jej intravilánovej časti. K dnešnému dňu sa však všetky vybrané segmenty nachádzajú v husto zastavanej oblasti, pričom v mnohých prípadoch dochádza k porušeniu bezpečnostného pásma. Križuje iné siete a rôzne komunikácie.

Na plynovode boli počas odstraňovania vád izolácie, zistených vonkajšou inšpekciou, lokalizované nevyhovujúce zvarové spoje, ktoré ohrozujú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku distribučnej siete. Hlavným rizikom je priame ohrozenie okolia na zdraví a živote obyvateľstva ako aj škody spôsobené na majetku fyzických alebo právnických osôb v prípade vzniku nežiadúcej udalosti.

Dátum vyhlásenia havarijného stavu:

Miesto zasadnutia LHKKE: Košice, Miesto udalosti, Monitorovacie centrum Košice

Po zhodnotení stavu a posúdení vyššie uvedených rizík pre prevádzku distribučnej siete,

havarijná komisia v záujme predchádzania verejného ohrozenia a zabezpečenia bezpečnej dodávky plynu pre odberateľov rozhodla, že je potrebné okamžite odstrániť riziko havarijného stavu a zabezpečiť prevádzkovanie VTL plynovodu DN 500 PN40 UT Haniska – Drienovská Nová Ves – výmenou VTL plynovodu DN500 v dĺžke 2170 m s potrebným dopojením existujúcich odbočiek a nahradením netesného trasového uzáveru DN 500.





Z uvedeného dôvodu:

Havarijná komisia LHKKE v zmysle organizačnej normy D.R.08.10.06 „Havarijný plán SPP – distribúcia, a.s.“ bodu 4 a Prílohy č.4 „Štatút lokálnej havarijnej komisie SPP distribúcia, a.s.“ vyhlasuje havarijný stav na HK SPP – D a situácia bude riešená formou havarijného projektu.

Prílohy:

Prezenčná listina

Prezenčná listina zo zasadnutia Lokálnej havarijnej komisie Košice
dňa 24.4.2019

LHKke	Funkcia	Podpis
Ing. Rastislav Kudrik	vedúci oddelenia prevádzky	
Ing. Miroslav Mati	vedúci LC údržby Košice	
Jozef Lukáč	koordinátor údržby	
Karol Koóš	technik prevádzky	
Ing. Richard Neklapil	vedúci útvaru investícií východ	
Ing. Pavol Bujňák	technik prevádzky MTS	
Ing. Gabriel Mucha	vedúci monitorovacieho centra	