

Zápis

z kontrolného dňa z priebežného stavu opráv poškodených častí na lávke cez Hornád, náteru lávky cez Hornád a opráv poškodených úsekov cesty na Opátskej a Golianovej ulici zo dňa 08. augusta 2018

Kontrolný deň zvolaný spoločnosťou LF DEVELOPMENT KRÁSNA PLUS s.r.o., Záhradná 10, 040 01 Košice, IČO: 43 820 646

Prítomní:

1. Ing. Jana Kováčová, technická námestníčka Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
2. Ing. Ladislav Panulin, odborný statik
3. JUDr. Marek Kažimír, starosta Mestskej časti Košice - Krásna
4. *Ing. PETER LOPUCHOVSKÝ*, člen stavebnej komisie Mestskej časti Košice - Krásna
5. *Ing. PETER KOVAC*, člen stavebnej komisie Mestskej časti Košice - Krásna
6. *Ladislav Kováč*, člen stavebnej komisie Mestskej časti Košice - Krásna
7. Ing. Igor Lábaj, konateľ LF DEVELOPMENT KRÁSNA PLUS s.r.o.
8. Ing. Peter Juhás, LF DEVELOPMENT KRÁSNA PLUS s.r.o.
9.
10.

Účelom kontrolného dňa je posúdiť priebežný stav rekonštrukcie potrubia na lávke cez Hornád, k.ú. Krásna, a to najmä plnenie požiadaviek Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., statika, ktorý vypracoval statický posudok a starostu Mestskej časti Košice - Krásna, ako aj posúdenie stavu výmeny poškodených častí lávky a prípadne ich presná špecifikácia, stav náterov lávky cez Hornád ku dňu 08. augusta 2018 a stavu opráv ciest, ktoré boli poškodené výkopovými prácami realizáciou rekonštrukcie potrubia na lávke cez Hornád.

Prípomienky zúčastnených k stavebným prácam:

- Záver Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
- doporučujem preveriť zo strany investora rekonštrukcie k.ú. potrubia na lávke možnosť úsadenia pachořetého filtra na auten. vodušník a dodávateľ.
- k zriadeniu zábrany okolo automat. vodušníka a ústupu potrubia na lávku nemáme úvahy.
- chrániť nátery lávky a opravy poškod. častí zádame realizovať v plnom rozsahu.
- k odstráneniu nefunkčného kanalizačného potrubia z lávky úst. a.s. vydá stavebnisko dodatok e-mailom na adresu investora v termíne do 17.8. 2018

Podpis



- Záver statika

K priebežnému stavu čerpaným pripomienky



Podpis

- Záver starostu Mestskej časti Košice - Krásna

- odstrániť vykopané zemina a asfaldy,
doplniť záhradné, oplodnenie vzhľadom na
osadiť filter na vzhľadom. Podľa stanoviska
VUS, a.s. - odstrániť nepoužitú kanál. rúru.

Podpis

- Záver členov stavebnej komisie Mestskej časti Košice - Krásna


- ODMŔVŔNÉ REAKOVNÉ OCHRANNÉ OPLÔTENIE POTRUBIA NA ĽAVEJ STRANE TOKU V MIESTE ODADENIA VEDUČNÍKA. OPLÔTENIE RIEŠIŤ ZÁRÔVŔ AKO OPTICKÉ BARIÉRY FORMOU VOĽNEHO ZARÁSTENIA POPRÁVAJÚ RASTLINOU.
- DOPLNÍŤ OCHRANU PRVÝM OPLÔTENIA V ZMÝLE STU (BEZNEČROSTRE HLAVNÝM, PŔESTOK LAD PŔIETHLBÁŔOU)
- NA ZÁKLADE INFORMÁCIE STATIKA OPRAVIŤ A ÔŠETRIŤ NÁTEROM SPOJOVACIE **

- Záver LF DEVELOPMENT KRÁSNA PLUS s.r.o.

- bez pripomienok




podpis



Podpis

v Košiciach, dňa 08. augusta 2018



podpis

Ing. Jana Kováčová, technická námestníčka Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

** PRVKY KONŠTRUKCIE, UPEVNENIE POCHOĎTICH PLECHOV A CELEJ KONŠTRUKCIE POD PLECHOM - POCHOĎTÍM, ODREZANIE A ZABĽENDOVANIE TRČIACEJ RÚRY Z GOLIANOVEJ ULICE.

.....
podpis
Ing. Ladislav Panulín, odborný statik

.....
podpis
JUDr. Marek Kažimír, starosta Mestskej časti Košice - Krásna

.....
podpis
Ing. Lopuchová, člen stavebnej komisie Mestskej časti Košice - Krásna

.....
podpis
Ladislav Kočí, člen stavebnej komisie Mestskej časti Košice - Krásna

kovačpeter.ke@gmail.com

.....
podpis
Peter Kováč, člen stavebnej komisie Mestskej časti Košice - Krásna

.....
podpis
Ing. Igor Lábj, konateľ LF DEVELOPMENT KRÁSNA PLUS s.r.o.

.....
podpis
Ing. Peter Juhás, LF DEVELOPMENT KRÁSNA PLUS s.r.o.